

№	Наименование помещения	Кол-во	Нормативная площадь, м <sup>2</sup>	Суммарная площадь, м <sup>2</sup>	Требования по СП/СанПиН	Примечания
1	Шлюз на входе в отделение	2	6	12	ширина не менее 1,5 м; отделка влагостойкая; освещение ≥ 200 лк; антискользящее покрытие, приточно-вытяжная вентиляция.	Наличие рукомойника с бесконтактным смесителем. Предотвращение перекрестного заражения между отделением и коридором. Разделение на "чистую" и "грязную" зоны
2	Палата интенсивной терапии 1 -местная (детская)	1	18	18	площадь ≥ 18 м <sup>2</sup> ; ширина дверного проёма ≥ 1,2 м; освещение ≥ 300 лк, раздельный санузел (умывальник, унитаз, душ), наличия тревожной кнопки и переговорного устройства с постом медсестры	Кровать с электроприводом Подводка кислорода и вакуума к каждой койке, Зона ожидания и подготовки перед палатой интенсивной терапии.
3	Палата 1 -местная для детей до 3 лет с круглосуточным пребыванием матерей (3*7м2+3*4м2+3*3м2)	3	18	54	Для детей до 7 лет с круглосуточным пребыванием матерей -12 м <sup>2</sup> санузел ≥ 4 м <sup>2</sup> ; шлюз ≥ 2 м <sup>2</sup>	Кровать матери, Умывальник с подводкой ХВС/ГВС, душевая кабина и туалет в составе палатного блока, шлюз на входе. Покрытие пола и стен влагостойкое, . пеленальный стол, антискользящие коврики.
4	Палата 2 местных для детей старше 3 лет (2*7м2+4м2+2)	6/3.	20	60	на койку ≥ 7 м <sup>2</sup> ; санузел ≥ 4 м <sup>2</sup> ; шлюз ≥ 2 м <sup>2</sup> . раздельные унитазы, души, смесители с локтевым управлением.	Расстояние между койками ≥ 1,2 м Умывальник в палате или в шлюзе, санузел общий на блок палат. Высота установки раковин доступная для детей
5	Процедурный кабинет	1	20	20	площадь ≥ 20 м <sup>2</sup> ; зонирование (чистая/грязная зона); вентиляция с преобладанием притока. мойка с двумя раковинами.	Асептический режим отдельный стол для забора крови. бактерицидный облучатель, холодильник для вакцин/препаратов, стерилизационное оборудование.
6	Ординаторская	1	12	12	на сотрудника ≥ 6 м <sup>2</sup> ; освещение ≥ 300 лк. проветривание, антистатические покрытия.	ПК, принтер, шкаф для документов
7	Комната для среднего медицинского персонала	1	12	12		зона отдыха, шкаф для одежды, мойка рук, дезинфекция. Стулья, стол, микроволновка
8	Буфетная, раздаточная с оборудованием для мойки столовой посуды	1	15	15	раздельные зоны приёма/раздачи; кратность воздухообмена ≥ 4 крат/час	Посудомоечная машина, столы для раздачи Двухгнездная моечная ванна, посудомоечная машина, стеллажи для сушки посуды, бойлер для нагрева воды до 65°C. Раздельные разделочные столы для сырой и готовой продукции, посуда по ГОСТ, дезинфекция.
9	Столовая	1	8	8	на место ≥ 1,2 м <sup>2</sup> ; ширина проходов ≥ 1,2 м.	Столы со стульями для детей, умывальник перед входом, легко моющаяся отделка стен (панели).
10	Душевая и туалет для медицинского персонала(3м2+3м2), бесконтактный смеситель	1	6	6	антискользящие полы, кратность воздухообмена ≥ 5 крат/час	Отдельные кабинки, бесконтактные смесители, по ручни.
11	Санитарная комната (обработка суден, хранение медотходов, грязного белья и предметов уборки) -6м2	1	6	6	Санитарная комната (обработка суден, хранение медотходов, грязного белья и предметов уборки) -6м2 зона разгрузки/хранения; кратность воздухообмена на ≥ 10 крат/час контейнеры класса Б/В, дезинфекция.	Холодильники для отходов класса Б Требуется разделение по функциям: 1) медотходы, 2) грязное белье, 3) общая. Доступ только персонала.
12	Кладовая предметов уборки помещений с местом приготовления и хранения	1	4	4	Кладовая предметов уборки помещений с местом приготовления и хранения дезсредств -4м2 Слив с трапом, кратность воздухообмена ≥ 2 крат/час Разделение на "чистую" и "грязную" зоны	Хранение ветоши, моющих средств, тележек; маркировка инвентаря по зонам Разделение инвентаря для палат, туалетов, коридоров. Стеллажи для инвентаря -
13	Коридор				Допускается предусматривать коридоры шириной 2,2 м в зданиях из быстро возводимых конструкций.	
14	Гардероб				0,05 мощность стационара+0,5 на каждый кабинет: врачебный, диагностический и лечебный в детских поликлиниках, 0,3 в поликлиниках для взрослых	

227м2